


新：通信機械室

石巻消防本部 3 階指令センター（平面図）

新：通信指令室



※機器の配置は契約後に調整とする。

※新旧並行運用時、電源容量が不足する場合、仮設電源を準備すること。

※通信指令室の床荷重は
床荷重は 1 ton/㎡
通信機械室の床荷重は
1.5ton/㎡の場合とします。

件 名	宮城県東部消防指令センター指令システム・ デジタル無線整備業務委託		
図面名	石巻消防本部 3 階指令センター（平面図）		
作成年月	令和 6 年 3 月		
縮 尺	1:50	図面番号	Y-2
設計者	東京システム特機株式会社		
発注者	宮城県東部消防通信指令事務協議会		